

Паспорт качества плиты по ГОСТ 32567-2013

от 13.09.2019г.

Изготовитель :АО «НЛК»

Дата изготовления: 08.09.2019

Дата испытания: 10.09.2019г.

Тип плиты: ОСП-3, НШ ,Е1,2500*1250*6

НТД на продукцию ГОСТ 32567-2013

№	Наименование показателей	Метод испытания	Единица измерения	Норматив	Показатели
1.	Плотность	ГОСТ 10634	кг/м ³	680±15%	692
2.	Размеры(длина, ширина)	ГОСТ 27680	мм	2500*1250	Соотв.
3.	Допустимая погрешность по прямоугольности	ГОСТ 27680	мм	2мм на м	Соотв.
4.	Влажность	ГОСТ 10634	%	2-12	3,52
5.	Содержание формальдегида в плите(перфораторный метод)	ГОСТ 27678	мг/100габс.с. плиты	Св. 4,0 до 8,0вкл.	6,0
6.	Прочность при изгибе: - главная ось - второстепенная ось	ГОСТ 10635	МПа МПа	22 11	25,2 19,85
7.	Прочность при растяжении перпендикулярно пласти плиты	ГОСТ 10636	МПа	0,34	0,48
8.	Модуль упругости при изгибе -главная ось -второстепенная ось	ГОСТ 10635	МПа МПа	3500 1400	3657 1932
9.	Разбухание по толщине за 24 часа выдерживания в воде	ГОСТ 10634	%	15	13,7

Начальник ЦЗЛ : Созинова А.А.

Местонахождение: 610008 г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 28.Тел/факс: (8332) 30-98-00
E-mail: nlk@nlk.ru www.nlk.ru ИНН 4349006474 КПП 434501001 ОГРН 1024301319756